



Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ -
ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ"
ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА"

01133, Україна, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26

тел./факс +38 (044) 281-60-57; тел. +38(044) 285-23-70

www.ukrbudex.org.ua

e-mail: centr@ukrbudex.org.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор

ДП "Укрдержбудекспертиза"

С.С. Кузьмін

"07" / 07 2016 р.

місто Київ

№ 00-0281-16/ЦБ

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ

щодо розгляду проектної документації
за проектом "Будівництво торгово-розважального комплексу
з підземними торговими та технічними приміщеннями
на перетині Оболонського проспекту та вул. Героїв Дніпра
у Оболонському районі м. Києва"

Категорія складності об'єкта будівництва – V

Замовник будівництва – Товариство з обмеженою відповідальністю
"СЛІКОН ЛТД"

Генеральний проектувальник – Товариство з обмеженою відповідальністю
"ТОРГОВИЙ ДІМ-АДВАНС"

За результатами розгляду проектної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація розроблена відповідно до вихідних даних на проектування з дотриманням вимог до міцності, надійності та довговічності об'єкта будівництва, його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, екології, пожежної безпеки, техногенної безпеки, енергозбереження і може бути затверджена в установленому порядку з такими технічними показниками:

Показник	Одиниця виміру	Кількість
Вид будівництва – нове будівництво		
Ступінь вогнестійкості будинку – II		
Площа ділянки	га	1,6295
Площа забудови	м ²	7876,0
Поверховість	поверх	3; 4
Загальна площа	м ²	14418,50
Корисна площа	м ²	13212,81
Будівельний об'єм	м ³	86787,30
Кількість створених робочих місць	місце	309
Річна потреба:		
- води	тис. м ³	7,353
- електричної енергії	тис. кВт·год	5382,51
- теплової енергії	ГДж	4605,69
- палива (природного газу)	тис. м ³ / т. у. п.	145,5 / 168,8
Тривалість будівництва	місяць	23,0

Обов'язковий додаток до експертного звіту на 8 аркушах.

Головний експерт проекту

А. А. Брусан
(сертифікат АЕ №000001)

Начальник відділу експертиз
проектів будівництва

І. О. Карєєв

Начальник відділу
кошторисів та ПОБ

Л. М. Колтович
(сертифікат АЕ №000091)

Завідувач сектору
інженерного забезпечення

І. В. Савенко
(сертифікат АЕ №000152)

Завідувач сектору експертизи
об'єктів громадського та
житлового призначення

Г. Д. Карпук
(сертифікат АЕ №000074)

Заступник начальника відділу
спеціалізованих експертиз

О. Є. Рубльова
(сертифікат АЕ №000150)

Завідувач сектора експертизи гігієни
та медичної екології відділу
спеціалізованих експертиз

В. В. Шкуро
(сертифікат АЕ №000199)

Провідний експерт будівельний
відділу спеціалізованих експертиз

С. К. Рудько
(сертифікат АЕ №000648)

Серія ДП № 430411

Провідний експерт будівельний
відділу спеціалізованих експертиз


С. О. Опанасюк
(сертифікат АЕ №001439)

Провідний експерт будівельний

Л. Т. Шепеленко
(сертифікат АЕ №000196)

Провідний експерт будівельний

О. І. Сосідко
(сертифікат АЕ №001453)

Провідний експерт будівельний

І. В. Довгодько
(сертифікат АЕ №001446)

Провідний експерт будівельний

Л. І. Боєва
(сертифікат АЕ №001443)